

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ




М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02434-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водоразборная колонка, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Социалистическая, 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02434-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:24 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:24, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	5,9±2,4	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:24 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:24, дата окончания испытаний 11.09.2024 09:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02434-24 от 12.09.2024

1838
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



МП

М.Г. Михеева

12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02435-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35
Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопроводная сеть, водоразборная колонка, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Чкалова, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 37-00-05/02435-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02435-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:25

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А

дата начала испытаний 09.09.2024 14:25, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	3,9±1,6	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:25

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А

дата начала испытаний 09.09.2024 14:25, дата окончания испытаний 11.09.2024 09:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02435-24 от 12.09.2024

7836
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



МП

М.Г. Михеева

11.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02433-24 от 11.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: водоисточник, артезианская скважина №9, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Гагарина, 37 территория ЦРБ

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА", Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 37-00-05/02433-24 от 11.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02433-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:21

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А
дата начала испытаний 09.09.2024 14:21, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	6,3±2,5	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:21

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А
дата начала испытаний 09.09.2024 14:21, дата окончания испытаний 11.09.2024 09:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1.00	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02433-24 от 11.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



МП

М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02432-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35
Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: водоисточник, артезианская скважина №6, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Гагарина, центр

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 37-00-05/02432-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02432-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:19 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:19, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	7,0±2,8	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:19 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:19, дата окончания испытаний 12.09.2024 10:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Более 240	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02432-24 от 12.09.2024

1839

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



МП

М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02431-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: водоисточник, артезианская скважина №5, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Стадионная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 37-00-05/02431-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02431-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:16

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А
дата начала испытаний 09.09.2024 14:16, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	4,3±1,7	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 09.09.2024 14:16

Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А
дата начала испытаний 09.09.2024 14:16, дата окончания испытаний 11.09.2024 09:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02431-24 от 12.09.2024

1833
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева
М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02430-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: водоисточник, артезианская скважина №3, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Луговая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 37-00-05/02430-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02430-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:14 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:14, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	4,7±1,9	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:14 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:14, дата окончания испытаний 12.09.2024 10:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Более 240	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00 [*]	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02430-24 от 12.09.2024

1832
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ




М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02428-24 от 12.09.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. **Юридический адрес:** 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта централизованного водоснабжения населения

4. **Место отбора:** водоисточник, артезианская скважина №1, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, ул Чкалова

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 09.09.2024 10:00 - 10:55

Ф.И.О., должность: Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №50-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 37-00-05/02428-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02428-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-4А	140438
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
4	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:12 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:12, дата окончания испытаний 10.09.2024 08:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 градусах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	11,5±2,3	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:12 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:12, дата окончания испытаний 11.09.2024 09:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00*	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02428-24 от 12.09.2024

1839
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05
e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



МП

М.Г. Михеева
12.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02436-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)
2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35
Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13
3. Наименование образца испытаний: сточная вода после очистки
4. Место отбора: устье канавы в месте впадения в реку Пурешок, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки, 13,5 км от устья
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 09.09.2024 11:30 - 12:15
Ф.И.О., должность: Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА", Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №51-П от 9 сентября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 37-00-05/02436-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02436-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 12.16.1-2010 (Издание 2015 года) Методические рекомендации. Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых.; ПНД Ф 14.1.2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2016 года); ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Барометры-анероиды метеорологические, БАММ-1	1978
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Водяная баня-термостат с перемешиванием WB-4, WB-4MS	010406-1403-0094
4	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	609
5	Секундомеры механические, СОПпр, СОСпр	3493
6	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
7	Стерилизатор воздушный, ГП-10МО/С 14-03	100
8	Стерилизатор воздушный медицинский, ГП-10 МО	503
9	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 09.09.2024 14:41					
Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А					
дата начала испытаний 09.09.2024 14:41, дата окончания испытаний 11.09.2024 08:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не нормируется	ПНД Ф 12.16.1-2010 (Издание 2015 года) п.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация взвешенных веществ	мг/дм ³	17,8±3,6	Не нормируется	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) (издание 2016 г.)
3	pH	ед. pH	8,6±0,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Массовая концентрация растворенного кислорода	мгО/дм ³	9,2±1,5	Не нормируется (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 года) (издание 2017 г.)
5	Цветность	градус	46,1±9,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 09.09.2024 14:41					
Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А					
дата начала испытаний 09.09.2024 14:41, дата окончания испытаний 12.09.2024 10:39					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Бактерии рода Salmonella	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Менее 1,0*10 ¹	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	2,4*10 ³	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02436-24 от 12.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



 М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02437-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35
Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода открытого водоема с поверхности

4. Место отбора: Река Пурешок выше выпуска, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 11:30 - 12:15

Ф.И.О., должность: Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА", Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №51-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 37-00-05/02437-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02437-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2016 года);

ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом;

РД 52.24.496-2018 Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Барометры-анероиды метеорологические, БАММ-1	1978
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Водяная баня-термостат с перемешиванием WB-4, WB-4MS	010406-1403-0094
4	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	609
5	Секундомеры механические, СОПпр, СОСпр	3493
6	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
7	Стерилизатор воздушный, ГП-10МО/С 14-03	100
8	Стерилизатор воздушный медицинский, ГП-10 МО	503
9	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	445
10	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:41 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:41, дата окончания испытаний 11.09.2024 08:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	РД 52.24.496-2018 п. 10
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация взвешенных веществ	мг/дм ³	11,8±2,4	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) (издание 2016 г.)
3	pH	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Массовая концентрация растворенного кислорода	мгО/дм ³	10,1±1,6	Не менее 4 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 г.)
5	Цветность	градус	46,7±9,3	Не нормируется (град.)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 09:26 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 12.09.2024 09:26, дата окончания испытаний 12.09.2024 10:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 37-00-05/02437-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Бактерии рода Salmonella	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Менее 10	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Более 2,40*10 ³	Не более 500	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02437-24 от 12.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А, тел.: +7(49351) 4-15-49, e-mail: cgsnshuya@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ" Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Шуя, Шуйском и Савинском районах",
руководитель ИЛЦ



 М.Г. Михеева
12.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-05/02438-24 от 12.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА" (ИНН 3702661857 ОГРН 1113702036843)

2. Юридический адрес: 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА Д.33, КВ.35

Фактический адрес: Ивановская обл, р-н Пучежский, г Пучеж, ул 30 лет Победы, д. 6, офис 13

3. Наименование образца испытаний: вода открытого водоема с поверхности

4. Место отбора: Река Пурешок ниже выпуска, Ивановская обл, р-н Пестяковский, п Пестяки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2024 11:30 - 12:15

Ф.И.О., должность: Пронюшкин С. В. мастер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАДА", Мишурова Галина Константиновна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2024 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №37-20-59-2024 от 13 февраля 2024 г., Акт отбора №51-П от 9 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 37-00-05/02438-24 от 12.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 37-00-05/02438-059.058-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2016 года); ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом; РД 52.24.496-2018 Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды

10. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Барометры-анероиды метеорологические, БАММ-1	1978
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B411392811
3	Водяная баня-термостат с перемешиванием WB-4, WB-4MS	010406-1403-0094
4	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	609
5	Секундомеры механические, СОПпр, СОСпр	3493
6	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2759
7	Стерилизатор воздушный, ГП-10МО/С 14-03	100
8	Стерилизатор воздушный медицинский, ГП-10 МО	503
9	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	445
10	Термометры стеклянные керосиновые, СП-2	51
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	39713

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 14:41 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 14:41, дата окончания испытаний 11.09.2024 08:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	РД 52.24.496-2018 п. 10
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация взвешенных веществ	мг/дм ³	10,8±2,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280) (издание 2016 г.)
3	pH	ед. pH	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Массовая концентрация растворенного кислорода	мгО/дм ³	9,8±1,6	Не менее 4 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, (ФР.1.31.2017.27457), (Издание 2017 года) (издание 2017 г.)
5	Цветность	градус	45,3±9,1	Не нормируется (град.)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 09.09.2024 09:27 Место осуществления деятельности: 155900, Ивановская обл, Шуйский р-н, Шуя г, Советская ул, дом 2А дата начала испытаний 09.09.2024 09:27, дата окончания испытаний 12.09.2024 10:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Бактерии рода Salmonella	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Менее 10,0	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Более 2,40*10 ⁴	Не более 500	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Телегина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 37-00-05/02438-24 от 12.09.2024